



Certificado N° 212297




ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Empresa	PROCOMSA P.I. Torrelarragoiti, Parc, 5i Zamudio, Vizcaya.
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con sistema UNI-JET MV.
Modelo	Serie: UNI-JET MV PVC
Dimensiones (AnxAl)	1500 mm x 2100 mm
Material	PVC.
Acristalamiento	4/16/4
Fecha de Ensayo	30.06.09

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas
Permeabilidad al aire

Sección y/o fotografía.



Permeabilidad al aire

Muestra en posición cerrada **CLASE 3**
Muestra en posición de microventilación **CLASE 1**



Notificado N° 1668

Organismo

Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas Permeabilidad al aire

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Área

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 212297