



Certificado N° 212298



ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Empresa **PROCOMSA**
P.I. Torrelarragoiti, Parc, 5i
Zamudio. Vizcaya.

Normas de Ensayo
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas
Permeabilidad al aire

Producto **Ventana abatible de giro vertical y**
horizontal inferior practicable al
interior de dos hojas derecha, con
sistema UNI-JET MV.

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: UNI-JET MV PVC**

Dimensiones (AnxAl) **1230 mm x 1480 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **30.06.09**



Permeabilidad al aire

Muestra en posición cerrada

CLASE 4

Muestra en posición de microventilación

CLASE 1



Notificado N° 1688

Organismo

Normas de Clasificación
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 212298